

# Certificado de Extensión

<b>EMPRESA</b>	<b>SEGURESTIL</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>POL. IND. SANTA CRUZ C/ GUERNICA S/N 29004 MÁLAGA</b>
<b>Nº CERTIFICADO</b>	<b>23686</b>

## **PUERTA ACORAZADA (890 x 2060 mm)**

«SERIE V»

### CARÁCTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

- Dimensiones totales: (2060 x 890 x 130) mm
- Dimensiones hoja: (2030 x 820 x 80) mm
- La puerta dispone de 3 bisagras y una cerradura de 3 puntos de cierre

### ENSAYO REALIZADO

**Ensayo de resistencia a la carga estática, según UNE-ENV-1628:2000**  
«Ventanas, puertas y persianas. Resistencia a la efracción. Método de ensayo para determinar la resistencia bajo carga estática»

### DOCUMENTACIÓN

- Informe nº 23322 de ensayos de resistencia a la efracción de la puerta 3B.
- Documentación técnica aportada por el fabricante.

## **CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE-ENV 1627:2000**

**GRADO 3**

**FECHA 11 de diciembre de 2009**

Este documento no tiene validez sin los informes de ensayo nº 23686 y nº 23322 en los cuales se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción



Fdo: Virginia Aseguinolaza  
Resp. Evaluación de Conformidad